

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
Глухарев пер. д.4/2, г. Москва, 129090

Филиал ОАО «МРСК Центра»-
«Тверьэнерго»
ул. Бебеля, д.1, г. Тверь,
170006

от 02.04.2012 № 03-4/1-927

ВФ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ),
КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

В связи с наличием в действиях (бездействии) ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (местонахождение: г. Глухарев пер. д.4/2, г. Москва, 129090) в лице филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (место нахождения: г. Тверь, ул. Бебеля, д. 1), выразившихся в навязывании гр. Строчилину О.Д. невыгодных условий договора, в части установления в технических условиях требований к Заявителю установить на границе земельного участка принадлежащего Заявителю выносной прибор учета, оснащенный устройством контроля потребляемой мощности, признаков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Управление Федеральной антимонопольной службы Тверской области (далее – Тверское УФАС России) на основании статьи 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предупреждает о необходимости прекращения указанных действий (бездействий) путем исключения из технических условий технологического присоединения объекта электроснабжения Строчилина О.Д. расположенного по адресу: Тверская обл., Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Володино, д.34, требований к установке выносного прибора учета наружной установки и комплектование его устройством контроля потребляемой мощности (вводным коммутационным аппаратом), в срок до 26.04.2012.

О выполнении предупреждения сообщить в Тверское УФАС России в течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.

Исполняющий обязанности
руководителя управления

В.М.Фомин